



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00051/20

Серия **RU** № **0149669**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности", место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@szrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКОМС ХОЛДИНГ», место нахождения: 125190, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УСИЕВИЧА, 20, 2, адрес места осуществления деятельности: 125315, РОССИЯ, Москва г, пер Балтийский 3-й, дом 5, корпус 1, ОГРН: 1067759244211, номер телефона: +74957558442, адрес электронной почты: bikoms@bikoms.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКОМС ХОЛДИНГ», место нахождения: 125190, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УСИЕВИЧА, 20, 2, адрес места осуществления деятельности: 125315, РОССИЯ, Москва г, пер Балтийский 3-й, дом 5, корпус 1.

ПРОДУКЦИЯ

Экраны противоподымные (шторы), марки «Огнепреграла bytes», тип ПДЗ-4-60, со сплошным полотном из кремнеземной ткани с полиуретановым покрытием марки ТЕРМИТ тип High П1(120) толщиной не менее 0,53 мм (производства ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» по ТУ 13.20.46-002-18208497-2017), со стальными направляющими (толщиной металла 1,5 мм) или без направляющих, выпускаемые по ТУ 25.11.23-004-98196934-2020 «Автоматические противопожарные рулонные/складывающиеся ворота (шторы), противоподымные рулонные/складывающиеся экраны (шторы).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7019 59 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-120/09-2020 от 15.09.2020, выданного испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 046-CC/03-2020 от 17.03.2020, выданного Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость (с Изменением N 1)». Предел огнестойкости – Е60.
Условия хранения продукции: изделия должны храниться в условиях, исключающих возможность их порчи и возникновения коррозии при температуре от -20°C до +35°C и относительной влажностью не более 80%. Срок хранения - 18 месяцев, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем. Срок годности - не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.09.2020 ПО 15.09.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Зипина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

