



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01557/23

Серия **RU** № **0454516**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКОМС ХОЛДИНГ». Место нахождения (адрес юридического лица): 125315, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УСИЕВИЧА, ДОМ 20, КОРПУС 2. Адрес места осуществления деятельности: 601969, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КОВРОВСКИЙ, ПОСЕЛОК НЕРЕХТА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 34. Основной государственный регистрационный номер: 1067759244211. Телефон: +74957558442. Адрес электронной почты: bikoms@bikoms.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКОМС ХОЛДИНГ». Место нахождения (адрес юридического лица): 125315, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА УСИЕВИЧА, ДОМ 20, КОРПУС 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601969, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН КОВРОВСКИЙ, ПОСЕЛОК НЕРЕХТА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 34.

ПРОДУКЦИЯ Экраны противодымные (шторы) марки «Огнепреграда bytec», тип ШДЗ-60, со сплошным полотном из конструкционной стеклоткани с полиуретановым покрытием типа РС400-30, общей толщиной не менее 0,45 мм, поверхностной плотностью 450 г/м² (ТУ 13.96.14-002-98196934-2022), со стальными направляющими (толщиной металла не менее 1,2 мм) или без направляющих. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.11.23-005-98196934-2023 «Автоматические противопожарные рулонные/складывающиеся ворота (шторы), противодымные рулонные/складывающиеся экраны (шторы). Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7019 90 002 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-485/04-2023 от 28.04.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/06-04/23 от 11.04.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – Е60. Условия хранения продукции: изделия должны храниться в условиях, исключающих возможность их порчи и возникновения коррозии. Срок хранения – не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем. Срок годности - 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.04.2023 **ПО** 27.04.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Грицкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

