



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 005361

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 21.02.2024 до 20.02.2029 г.

Код ОКПД 2: 25.11.23

№ РОСС RU.OC52.H002764

Код ТН ВЭД: 7019 90 002 9

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКОМС ХОЛДИНГ».
Место нахождения: 125315, Россия, город Москва, улица Усиевича, дом 20, корпус 2.
Адрес места осуществления деятельности: 601969, Россия, Владимирская область, Ковровский район, поселок Нерехта, улица Центральная, дом 34.
ОГРН: 1067759244211. Телефон: +74957558442, адрес электронной почты: bikoms@bikoms.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКОМС ХОЛДИНГ».
Место нахождения: 125315, Россия, город Москва, улица Усиевича, дом 20, корпус 2.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601969, Россия, Владимирская область, Ковровский район, поселок Нерехта, улица Центральная, дом 34.
ОГРН: 1067759244211. Телефон: +74957558442, адрес электронной почты: bikoms@bikoms.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещение 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.OC52 от 02.03.2023 г. до 01.03.2025 г. osp52@inbox.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Ворота автоматические противопожарные рулонные (противопожарная штора), марки «Огнепреграда bytes», тип ШОЗ-1, с полотном, выполненным из внешних слоев конструкционной стеклоткани, внутренним слоем на основе огнеупорного стекловолокна, плотностью не менее 160 кг/м³, общей толщиной не менее 7,9 мм, с эвакуационным лазом и без лаза, со стальными направляющими, толщиной стали не менее 1,5 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-006-98196934-2023 «Автоматические противопожарные рулонные/складывающиеся ворота (шторы), противоподымные рулонные/складывающиеся экраны (шторы). Технические условия». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные противопожарные двери и ворота метод испытаний на огнестойкость».
Предел огнестойкости – EI60.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 22926 от 13.02.2024 г.
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 16 февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

