

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.АД63.В.00008
(номер сертификата соответствия)

ТР 0654155
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БиКомс Холдинг". Адрес: 125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, корп. 2. ОГРН: 1067759244211. Телефон: +74951059822. Факс: +74957558443.
(наименование и местонахождение заявителя) E-mail: bikoms@bikoms.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БиКомс Холдинг". Адрес: 125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, корп. 2. ОГРН: 1067759244211. Телефон: +74951059822. Факс: +74957558443. E-mail: bikoms@bikoms.ru. Адрес производства: 125315, г. Москва, 3-ий Балтийский пер., д. 5.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации ОС НИЭЦ "Стройтест" Общества с ограниченной ответственностью «Независимый Испытательный и Экспертный Центр "Стройтест"». Адрес: 301367, Россия, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Болотова, д. 18. ОГРН 1057748141241. Телефон: +74875369657. Факс: +74875369657. E-mail: expert71@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД63 от 15.03.2017 г. выдан Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Автоматические противопожарные рулонные ворота (шторы) "Огнепреграда bytec" с полотном из негорючих материалов, выпускаемые по ТУ 25.11.23-003-98196934-2017. Модели согласно приложению (бланк № ТР 0252106). Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 25.11.23.119. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Пределы огнестойкости согласно приложению (бланк № ТР 0252106).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 66Р/23ИТР-18 от 02.03.2018 г., Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", № ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015 г. Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 25.11.23-003-98196934-2017. Инструкция по монтажу редакция 03 от 16.01.2018 г. ООО "БиКомс Холдинг". Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.RU.04ИБФ0.В5.0262 от 08.12.2017 г. до 07.12.2020 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО Научно-технический центр "СТАРТ", номер аттестата аккредитации РОСС.RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.04.2018 по 15.04.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Р.Е. Марков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Борисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АД63.В.00008
(обязательная сертификация)

ТР **0252106**
(учетный номер-бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
25.11.23.119	Автоматические противопожарные рулонные ворота (шторы) "Огнепреграда bytes" модели ШОЗ-1, с полотном из негорючих материалов, с эвакуационным лазом и без лаза, с лючком для прокладки пожарного рукава и без лючка. ТУ 25.11.23-003-98196934- 2017.	EI 60
25.11.23.119	Автоматические противопожарные рулонные ворота (шторы) "Огнепреграда bytes" модели ШДЗ-1-30, с полотном из негорючих материалов, с эвакуационным лазом и без лаза, с лючком для прокладки пожарного рукава и без лючка. ТУ 25.11.23-003-98196934- 2017.	E 30



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Р.Е. Марков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Борисов